

1. Общие положения.

1.1. Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности в МБДОУ «Солнышко» устанавливает требования пожарной безопасности в детском саду, определяет порядок поведения работников, организации работы и содержания территории, здания, сооружений и помещений МБДОУ «Солнышко» (далее – объекта защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности.

1.2. Данная инструкция о мерах пожарной безопасности разработана, исходя из специфики пожарной безопасности зданий, сооружений и помещений ДОУ, технологических процессов, технологического и производственного оборудования имеющегося в детском саду, согласно:

- постановлению Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г. « Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации, действующего с 01.01.2021г.;

- Федеральному Закону РФ от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в редакции от 22.12.2020г.;

- Федеральному Закону РФ от 30.12.2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» в редакции на 02.07.2013 г.;

- Федеральному Закону РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с изменениями и дополнениями от 27.12.2018 г.;

- приказу МЧС РФ от 12.12.2021 г. № 645 « Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации» в редакции от 22.06.2010г.

1.3. Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности в МБДОУ «Солнышко» является обязательной для исполнения всеми работниками, независимо от их образования, стажа работы, а также для временных, командированных или прибывших на обучение (практику) в ДОУ работников.

1.4. Административный персонал, педагогический персонал, учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал, внешние совместители ДОУ обязаны знать и строго соблюдать правила пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара, принимать все зависящие от них меры по спасению и эвакуации людей, ликвидации пожара.

1.5. Непосредственное руководство пожарной безопасности в МБДОУ «Солнышко» в пределах своей компетенции осуществляет заведующий МБДОУ «Солнышко», который несет персональную ответственность за выполнение настоящей инструкции о мерах пожарной безопасности и соблюдению требований пожарной безопасности, во время его отсутствия – заместитель заведующего по безопасности.

1.6. Обучение сотрудников МБДОУ «Солнышко» осуществляется по программам дополнительного профессионального образования в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность в части противопожарного режима, а также приемов и действий при возникновении пожара, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре. Лица не прошедшие противопожарный инструктаж, а также показавшие неудовлетворительные знания, к работе в ДОУ не допускаются.

1.7. Противопожарный инструктаж работников МБДОУ «Солнышко» осуществляется уполномоченным должностным лицом, ответственным за пожарную безопасность и прошедшим обучение по программам дополнительного профессионального образования. Порядок и сроки обучения сотрудников мерам пожарной безопасности определяется заведующим МБДОУ «Солнышко» с учетом требований нормативных правовых актов РФ.

МБДОУ «Солнышко»	Разработано:	Кувшинов В.Н.	Издание 2021г.
Инструкция о мерах пожарной безопасности в МБДОУ «Солнышко»	Утверждено:	Томина А.И.	
ИИБ – 01.2021	Изменение	0	стр. 1 из 17

1.8. О проведении вводного, первичного и повторного, внепланового и целевого инструктажей в ДОУ делается запись в журнале учета противопожарных инструктажей с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.

1.9. Здание и сооружение МБДОУ «Солнышко» перед началом каждого учебного года должны быть приняты комиссией администрации района.

1.10. Работники ДОУ, виновные в нарушении (невыполнении) настоящей инструкции несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность, определенную действующим законодательством РФ.

2. Характеристики объекта защиты и специфика пожарной опасности.

2.1. Особо важным фактором в ДОУ является пребывание детей дошкольного возраста.

2.2. Дошкольное образовательное учреждение относится к объекту защиты класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1.

2.3. Имеются административные кабинеты, помещения детских групп (групповые, спальные), музыкальный и спортивные залы, оздоровительный комплекс, медицинский блок. В состав административно-хозяйственных помещений входят пищеблок (кухня), прачечная, помещения для инвентаря и ТМЦ, хранения продуктов и прочие хозяйственные помещения.

2.4. На пищеблоке (кухне) осуществляются процессы по приготовлению пищи для воспитанников дошкольного образовательного учреждения, использования электрооборудования, электроводонагревателей, холодильного оборудования, технологического и теплового электрооборудования для приготовления пищи.

2.5. Особо опасными в пожароопасном отношении являются помещения:

- пищеблок (кухня) – тепловое кухонное и технологическое электрооборудование для приготовления пищи;

- складские помещения для инвентаря и ТМЦ – уборочный инвентарь, а также возможные лаки, краски, растворители;

- склад продуктов (кладовые) для пищеблока – мука, сахар, растительное масло и другие продукты;

- прачечная с помещением для хранения чистого белья.

3. Ответственные за пожарную безопасность в МБДОУ «Солнышко», организация мер по эвакуации и тушению пожара, оказание первой помощи.

3.1 Уполномоченным должностным лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в МБДОУ «Солнышко» назначен заместитель заведующего по безопасности Кувшинов В.Н. приказом № 01-04-125 от 01.09.2020г.

3.2 Ответственными за пожарную безопасность в помещениях с повышенной пожарной опасностью назначены:

- пищеблок (кухня) - шеф повар Колпакова Л.Н.;

- складские помещения для инвентаря и ТМЦ – заместитель заведующего по АХР Шматкова В.А.;

- склад продуктов (кладовые) для пищеблока – кладовщик Серегина С.С.;

- прачечная с помещением для хранения чистого белья – машинист по стирке и ремонту одежды Михайлова Л.Ю.

3.3. Ответственным за сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и

МБДОУ «Солнышко»	Разработано:	Кувшинов В.Н.	Издание 2021г.
Инструкция о мерах пожарной безопасности в МБДОУ «Солнышко»	Утверждено:	Томина А.И.	
ИШБ – 01.2021	Изменение	0	стр. 2 из 17

оповещение (информирование) руководства, дежурных и аварийных служб объекта защиты являются: вахтер Гладкова Н.А. (сторожа – Самойлов А.А., Краюхина С.М., Нурматов М.М.)

3.4. Ответственными за общую организацию спасения людей с использованием для этого имеющихся сил и средств являются административный персонал МБДОУ «Солнышко» (заведующий – Томина А.И., заместитель заведующего по безопасности – Кувшинов В.Н., заместитель заведующего по ВиМР – Утробина О.В., заместитель заведующего по АХР – Шматкова В.А.).

3.5. Ответственным за проверку включения автоматических оповещения людей о пожаре назначен заместитель заведующего по безопасности Кувшинов В.Н.

3.6. Ответственными за отключение при необходимости электроэнергии являются - заместитель заведующего по безопасности Кувшинов В.Н., заместитель заведующего по АХР Шматкова В.А. (имеющие IV группу по электробезопасности).

3.7. Ответственным за удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара, является старший воспитатель Севостьянова М.А.

3.8. Ответственным за осуществления общего руководства по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта защиты) до прибытия пожарных подразделений пожарной охраны является заведующий МБДОУ «Солнышко» Томина А.И.

3.9. Ответственным за соблюдение требований безопасности работников, принимавших участие в тушении пожара, является заместитель заведующего по безопасности Кувшинов В.Н.

3.10. Ответственным за организацию одновременно с тушение пожара эвакуации и защите материальных ценностей является заместитель заведующего по АХР Шматкова В.А.).

3.11. Ответственным за встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара является грузчик Кулаков А.Н.

3.12. Ответственным за сообщение подразделений пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожара и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, является заведующий МБДОУ «Солнышко» Томина А.И.

3.13. Ответственным за информирование руководителя тушения пожара по прибытии пожарного подразделения о конструктивных и технологических особенностях объекта защиты, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте защиты веществ, материалов и других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара, является заместитель заведующего по АХР Шматкова В.А.

3.14. Ответственным за организацию привлечения сил и средств ДОУ к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждению его развития, является заместитель заведующего по безопасности Кувшинов В.Н.

3.15. Ответственным за оказание первой медицинской помощи пострадавшим назначен медицинский работник Субботина И.М.

3.16. Ответственными за эвакуацию детей являются воспитатели, педагогические работники, проводящие занятия с детьми в момент эвакуации.

4. Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться в ДОУ.

МБДОУ «Солнышко»	Разработано:	<i>Кувшинов В.Н.</i>	Издание 2021г.
Инструкция о мерах пожарной безопасности в МБДОУ «Солнышко»	Утверждено:	<i>Томина А.И.</i>	
ИПБ – 01.2021	Изменение	0	стр. 3 из 17

4.1. В МБДОУ «Солнышко» одновременно может находиться не более 280 человек (согласно проекту).

5. Обязанности лиц, ответственных за пожарную безопасность в МБДОУ «Солнышко»

5.1. Заведующий МБДОУ обязан:

- обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности и выполнение данной инструкции о мерах пожарной безопасности в ДОУ, осуществлять контроль соблюдения установленного противопожарного режима в детском саду, а также принимать неотложные меры по устранению выявленных недостатков;
- определить сроки и порядок проведения противопожарного инструктажа;
- обеспечить проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации детей, работников, а также посетителей и других лиц, находящихся в здании ДОУ;
- обеспечить категорирование по пожарной опасности, а также определения класса зоны (гл. 5,7,8 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») помещений производственного и складского назначения с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны;
- обеспечить соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования;
- осуществлять с периодичностью, указанной в технической документации проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности;
- по результатам проверки обеспечить составление акта проверки состояния огнезащитного покрытия дошкольного образовательного учреждения, в случае окончания гарантированного срока эксплуатации огнезащитного покрытия в соответствии с технической документации обеспечить проведение повторной обработки конструкций;
- обеспечить содержание наружных пожарных лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания МБДОУ при пожаре в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время;
- организовать не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;
- организовать разработку планов эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видных местах;
- запретить приказом курение на территории, в здании, сооружениях и помещениях ДОУ;
- обеспечить при эксплуатации эвакуационных путей и выходов соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности), (часть 4 ст. 4 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);
- обеспечить наличие телефонной связи на вахте (дежурный пост сторожа, вахтера), исправных ручных электрических фонарей (1 фонарь на дежурного) и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара (1 средство индивидуальной защиты на дежурного);
- обеспечить 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и

МБДОУ «Солнышко»	Разработано:	Кувшинов В.Н.	Издание 2021г.
Инструкция о мерах пожарной безопасности в МБДОУ «Солнышко»	Утверждено:	Томина А.И.	
ИПБ – 01.2021	Изменение	0	стр. 4 из 17

зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

- обеспечить наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения первичных средств пожаротушения и аптечек первой помощи;

- обеспечить укомплектованность пожарных кранов внутреннего пожарного водопровода исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами, организовать перекачку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год) с внесением в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

- обеспечить наличие на вахте инструкции о порядке действия дежурного персонала (вахтера, сторожа) при получении сигналов о пожаре и неисправности систем противопожарной защиты ДОУ;

- обеспечить здание и сооружение МБДОУ первичными средствами пожаротушения согласно установленным нормам, а также обеспечить соблюдение сроков перезарядки огнетушителей, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя;

- обеспечить оперативное сообщение в службу пожарной охраны о возникновении пожара в ДОУ;

- обеспечить подразделениям пожарной охраны доступ в любые помещения ДОУ для эвакуации и спасения людей, ограничения распространения, локализации и тушения пожара;

- оказывать содействие пожарной охране во время ликвидации пожара, установления причин и условий их возникновения и развития, выявлять лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности, по вине которых возник пожар;

- предоставлять в установленном порядке во время тушения пожара на территории ДОУ необходимые силы и средства, участвующие в выполнении мероприятий, направленных на ликвидацию пожаров;

- предоставлять по требованию должностных лиц Государственной противопожарной службы сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в ДОУ, а также произошедших на ее территории пожарах и их последствий;

- обеспечивать выполнение предписаний, постановлений, своевременное исполнение мероприятий по противопожарной безопасности, предложенных органами государственного пожарного надзора и предусмотренных приказами и указаниями вышестоящих органов.

5.2. Уполномоченное должностное лицо, ответственное за пожарную безопасность, обязано:

- следить за соблюдением правил пожарной безопасности административного, педагогического, учебно-вспомогательного и обслуживающего персоналов ДОУ;

- в местах установки приемно-контрольных пожарных приборов разместить информацию с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации;

- разместить в ДОУ знаки пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено»;

- осуществлять практические тренировки по эвакуации воспитанников, работников, а также посетителей и других лиц, находящихся в здании МБДОУ;

- осуществлять строгий контроль соблюдения правил пожарной безопасности, требований противопожарной защиты на складах ТМЦ, пищеблоке, в прачечной ДОУ;

МБДОУ «Солнышко»	Разработано:	<i>Кувшинов В.Н.</i>	Издание 2021г.
Инструкция о мерах пожарной безопасности в МБДОУ «Солнышко»	Утверждено:	<i>Томина А.И.</i>	
ИПБ – 01.2021	Изменение	0	стр. 5 из 17

- обеспечить перед началом мероприятий с массовым пребыванием людей (50 человек и более) осмотр помещений в части соблюдения мер пожарной безопасности, а также дежурство ответственных лиц во время мероприятия;
 - организовывать проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц не реже 1 раза в 5 лет с составлением протокола испытаний и внесением записей в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;
 - обеспечить отсутствие захламленности эвакуационных путей и выходов, соответствующую нормам освещенности, а также наличие на путях эвакуации знаков пожарной безопасности;
 - организовывать своевременную перезарядку и замену огнетушителей в МБДОУ;
 - следить за укомплектованностью пожарных кранов внутреннего пожарного водопровода исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами, контролировать перекачку пожарных рукавов;
 - разработать инструкцию о порядке действий дежурного персонала (вахтера, сторожа) при получении сигналов о пожаре и неисправности установок противопожарной защиты;
 - организовывать очистку здания, сооружений и территорию ДОУ от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности и опавшей листвы;
 - организовать проверку на исправность заземляющих устройств;
 - следить за исправностью систем и средств противопожарной защиты ДОУ (средств пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре);
 - содержать свободными проезды и подъезды к зданию, сооружениям и строениям МБДОУ;
 - установить порядок осмотра и закрытия помещений и здания ДОУ после завершения занятий групп и работы дошкольного образовательного учреждения;
 - обеспечить доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими своих служебных обязанностей на территории и в помещениях детского сада.
- 5.3. Все сотрудники и работники дошкольного образовательного учреждения обязаны:
- строго соблюдать требования настоящей инструкции о мерах пожарной безопасности в ДОУ, правила пожарной безопасности и противопожарного режим;
 - обеспечивать соблюдения требований пожарной безопасности на своем рабочем месте, поддерживать надлежащий порядок;
 - принимать активное участие в практических тренировках по эвакуации воспитанников и работников при пожаре;
 - знать места расположения первичных средств пожаротушения и уметь ими пользоваться;
 - при выявлении каких-либо нарушений пожарной безопасности в работе оперативно извещать об этом непосредственного руководителя или лицо, ответственное за пожарную безопасность в ДОУ;
 - знать контактные телефоны для вызова пожарной службы, до прибытия пожарной охраны принять все возможные меры по спасению воспитанников детского сада;
 - оказывать содействие пожарной охране во время ликвидации пожаров;
 - своевременно проходить инструктажи по пожарной безопасности;
 - выполнять предписания, постановления и иные законные требования по соблюдению требований пожарной безопасности в ДОУ.
- 5.4. Педагогические работники МБДОУ обязаны:
- следить за соблюдением правил пожарной безопасности воспитанниками в детском

МБДОУ «Солнышко»	Разработано:	Кувшинов В.Н.	Издание 2021г.
Инструкция о мерах пожарной безопасности в МБДОУ «Солнышко»	Утверждено:	Томина А.И.	
ИПБ – 01.2021	Изменение	0	стр. 6 из 17

саду, включая массовые мероприятия;

- проводить беседы на тему предупреждения пожаров и правил поведения при пожаре в детском саду, дома (быту), на природе;

- обеспечивать соблюдение правил пожарной безопасности в закреплённом помещении (в помещении, в котором проводится педагогическое занятие);

- содержать в помещениях для занятий с детьми только необходимые для обеспечения образовательной деятельности принадлежности и другие предметы, не захламлять помещения и выходы, не содержать взрывоопасные и легковоспламеняющиеся вещества;

- осуществлять своевременную эвакуацию детей в случае пожара в безопасное место.

5.5. Шеф-повар, повар обязан осуществлять контроль:

- соблюдения работниками пищеблока правил и требований пожарной безопасности, инструкции по пожарной безопасности на пищеблоке ДОУ;

- соблюдения кладовщиком правил пожарной безопасности, требований инструкции по пожарной безопасности на складах продуктов.

5.6. Машинисты по стирке и ремонту спецодежды обязаны:

- соблюдать правила и требования пожарной безопасности, инструкции по пожарной безопасности в прачечной ДОУ;

6. Порядок содержания территории, здания, сооружений и помещений, эвакуационных путей и выходов в ДОУ

6.1. Порядок содержания зданий, сооружений и помещений.

6.1.1. В зданиях и сооружениях детского сада запрещено:

- превышать нормативную вместимость в групповых помещениях и спальнях, музыкальном и спортивных залах, иных помещениях для занятий с детьми;

- размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов, в переходах между секциями и местах выходов на наружные эвакуационные лестницы;

- проводить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения или уменьшается зона систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуации людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода);

- проводить уборку помещений и чистку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревания замерших коммуникаций с применением открытого огня (газовые горелки, паяльные лампы, примусы и д.р.);

- устанавливать неоткрывающиеся металлические решетки на окнах, закрывать жалюзи;

- устраивать на лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель, оборудование и другие горючие материалы;

- эксплуатировать после изменения класса функциональной пожарной опасности здания, сооружения, помещения, не отвечающие нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности;

- проводить изменения, связанные с устройством систем противопожарной защиты, без

МБДОУ «Сольнышко»	Разработано:	Кувшинов В.Н.	Издание 2021г.
Инструкция о мерах пожарной безопасности в МБДОУ «Сольнышко»	Утверждено:	Томина А.И.	
ИПБ – 01.2021	Изменение	0	стр. 7 из 17

разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности;

- выполнять огневые, электрогазосварочные и другие виды пожароопасных работ в здании при наличии в помещении людей;

- оставлять без присмотра включенные в электрическую сеть персональные компьютеры, принтеры, ксероксы и любые другие электроприборы.

6.1.2. Здание и помещения МБДОУ должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения.

6.1.3. Расстановка мебели и оборудования в музыкальном зале, групповых помещениях и спальнях, других помещениях ДОУ не должна препятствовать эвакуации людей и свободному проходу к средствам пожаротушения.

6.1.4. В групповых помещениях и кабинетах для дополнительных занятий детского сада разрешено размещать только необходимую для обеспечения учебного процесса мебель, а также приборы, модели, принадлежности, пособия и другие предметы, которые хранятся в шкафах, на стеллажах или стационарно установленных стойках.

6.1.5. Двери чердачного помещения ДОУ, а также подвала, в которых по условиям эксплуатации не предусмотрено постоянное пребывание людей, должны быть закрыты на замок.

6.1.6. В здании ДОУ проживание обслуживающего персонала и других лиц запрещено.

6.1.7. Огневые и сварочные работы могут производиться только в отсутствие детей и с письменного разрешения заведующего детским садом.

6.2. Порядок содержания и эксплуатации эвакуационных путей и выходов.

6.2.1. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов ДОУ должно быть обеспечено строгое соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количествам, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации противопожарной безопасности).

6.2.2. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещено:

- оборудовать на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-отпускные двери и ворота без возможности вручную открывать их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающие двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;

- размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах) различные изделия, оборудования, отходы, мусор и другие предметы, препятствующие безопасной эвакуации, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

- оборудовать в тамбурах выходов из здания сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе и временно) инвентарь и материалы;

- изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открытие которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования.

6.2.3. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

6.2.4. Ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах, должны надежно крепиться к полу.

6.2.5. Запрещается закрывать и ухудшать видимость световых оповещателей, обозначающих эвакуационные выходы в ДОУ и эвакуационных знаков пожарной

МБДОУ «Сольнышко»	Разработано:	Кувшинов В.Н.	Издание 2021г.
Инструкция о мерах пожарной безопасности в МБДОУ «Сольнышко»	Утверждено:	Томина А.И.	
ИПБ – 01.2021	Изменение	0	стр. 8 из 17

безопасности.

6.2.6. Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

6.2.7. Наружные пожарные лестницы ДООУ должны содержаться в исправном состоянии.

6.2.8. При расстановке в групповых помещениях мебели и иного оборудования, в помещении пищеблока – технологического и теплового оборудования, в помещениях хранения ТМЦ и продуктов – стеллажей необходимо обеспечить наличие свободных проходов из данных помещений.

6.3. Порядок содержания и эксплуатации территории ДООУ и прилегающей к ней территории.

6.3.1. Территория дошкольного образовательного учреждения должна содержаться в надлежащей чистоте. Горючие отходы, мусор, тару и сухую растительность необходимо своевременно убирать и вывозить с территории детского сада.

6.3.2. Пряжки у оконных проемов подвального этажа должны быть очищены от мусора и посторонних предметов.

6.3.3. Запрещается использовать противопожарные расстояния между зданием, сооружениями и строениями ДООУ для складирования материалов, мусора, травы, листвы и иных отходов, оборудования и тары, для разведения костров, сжигания отходов и тары.

6.3.4. В ДООУ должно быть обеспечено надлежащее техническое содержание проездов и подъездов к зданию, сооружениям, строениям, наружным пожарным лестницам.

6.3.5. В случае пожара обеспечивается оперативное открывание ворот к проезду к зданию и сооружениям ДООУ дежурным персоналом (вахтер, сторож).

7. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ

7.1. Общие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в ДООУ при эксплуатации электрооборудования.

7.1.1. Электрические сети и электрооборудование, которые используются в ДООУ, и их эксплуатация должны отвечать требованиям правил устройства электроустановок, правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

7.1.2. Все неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать искрение, короткие замыкания, чрезмерный нагрев изоляции, кабелей и проводки, должны незамедлительно устраняться. Неисправные сети и электрооборудование следует немедленно отключаться от электросети до приведения их в пожаробезопасное состояние.

7.1.3. При эксплуатации электрооборудования строго запрещено:

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия;
- оставлять под напряжением электрические кабели с неизолированными окончаниями;
- пользоваться розетками, ответвительными коробками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями с повреждениями;
- эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией;
- использовать нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов;

МБДОУ «Солнышко»	Разработано:	Кувшинов В.Н.	Издание 2021г.
Инструкция о мерах пожарной безопасности в МБДОУ «Солнышко»	Утверждено:	Томина А.И.	
ИПБ – 01.2021	Изменение	0	стр. 9 из 17

- размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы.

7.2. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в помещениях групп.

7.2.1. В групповых помещениях, кабинетах для занятий разрешается размещать только необходимые для обеспечения образовательной деятельности, приборы, принадлежности, пособия, модели и т.п.

7.2.2. Принадлежности, пособия и т.п., размещаемые в помещения групп, должны храниться в шкафах, на стеллажах.

7.2.3. Хранение в групповых помещениях, кабинетах для занятий учебно-наглядных пособий и учебного оборудования для выполнения работ, которые не входят в утвержденные перечни и программы, не допускается.

7.2.4. Не допускается захламление шкафов, выходов из помещений, доступов к первичным средствам пожаротушения.

7.2.5. Перед работой в групповых помещениях, кабинетах для занятий необходимо провести проверку:

- на отсутствие внешних повреждений розеток, выключателей;
- на бесперебойную работу электроосвещения;
- на отсутствие повреждений изоляции кабеля (шнура) электропитания используемого электрооборудования.

7.2.6. После завершения занятий в группах, кабинетах и залах ДОО педагогические работники и обслуживающий персонал должны тщательно осмотреть помещение, устранить обнаруженные недостатки и закрыть помещения, обесточив электросеть.

7.3. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования на пищеблоке.

7.3.1 Допустимое количество одновременно находящихся в помещении пищеблока людей – 6 (шесть).

7.3.2. Работники пищеблока ДОО, работающие с электронагревательным и технологическим оборудованием, допускаются к работе только после проведения необходимого инструктажа по пожарной безопасности и изучения инструкций заводов-изготовителей по безопасной эксплуатации установленного электрооборудования.

7.3.3. На пищеблоке ДОО на рабочих местах не допускается хранение горючих веществ и материалов.

7.3.4. Технологические процессы на пищеблоке проводятся в соответствии с регламентами, правилами технической эксплуатации оборудования и другой эксплуатационной документацией, оборудование должно соответствовать технической документации изготовителя.

7.3.5. При эксплуатации электрооборудования электрооборудования на пищеблоке необходимо:

- визуально провести проверку целостности подводящих кабелей питания, электророзетки, электровилки, устройства заземления;

- при возникновении неисправности в работе, а также нарушений защитного заземления корпусов электрооборудования, работу немедленно прекратить и выключить данное электрооборудование, работу на оборудовании продолжить только после полного устранения неисправности и разрешения администрации;

- при коротком замыкании и загорании электрооборудования немедленно отключить данное оборудование от электросети и приступить к тушению очага возгорания с помощью

МБДОУ «Сольнышко»	Разработано:	Кувшинов В.И.	Издание 2021г.
Инструкция о мерах пожарной безопасности в МБДОУ «Сольнышко»	Утверждено:	Томина А.И.	
ИПБ – 01.2021	Изменение	0	стр. 10 из 17

огнетушителя.

7.3.6. При работе с оборудованием на пищеблоке не допускается:

- хранить и размещать вблизи и на электрооборудовании для приготовления пищи посторонние предметы, упаковки от продуктов, деревянную кухонную утварь и пр.;
- использовать тепловое электрооборудование с неисправным датчиком реле температуры;
- оставлять включенным тепловое электрооборудование после окончания процесса приготовления;
- охлаждать водой жарочную поверхность используемого оборудования.

7.3.7. По окончании рабочего дня перед закрытием помещения пищеблока ДОУ необходимо проверить отключение электронагревательных приборов и оборудования от электрической сети.

7.4. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при использовании электрооборудования в прачечной.

7.4.1. Работникам, выполняющим работы с электрооборудованием для стирки, сушки и глажки белья, необходимо пройти инструктаж по пожарной безопасности при работе с данным оборудованием, а также изучить правила работы по инструкциям завода изготовителя.

7.4.2. Выполнение стирки выполняется в полностью исправных соответственно стиральных машинах, имеющих заземления и исправные индикаторы и регуляторы.

7.4.3. Выполнение глажения допускается утюгами с исправными терморегуляторами и световыми индикаторами включения. Утюги должны быть установлены на подставках, выполненных из огнеупорных материалов.

7.4.5. Перед работой электрооборудование для стирки, глажения необходимо проверить визуальным осмотром:

- на отсутствие внешних повреждений;
- на исправность вилки и розетки, отсутствия повреждений изоляции кабеля (шнура) электропитания;
- в среднем положении терморегулятора проверить отключение электроутюга при нагреве.

7.4.6. При эксплуатации электрооборудования для стирки, глажения запрещается:

- работать с электрооборудованием без диэлектрических ковриков на полу;
- включать, выключать, прикасаться к электрооборудованию мокрыми руками;
- проводить ремонтные работы электрооборудования;
- гладить электроутюгом с неисправным терморегулятором.

7.4.7. По окончании работы и перед закрытием помещения, проверить, отключено ли все электрооборудование от электросети.

7.5. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на складах ТМЦ, инвентаря, кладовых для продуктов.

7.5.1. При размещении и хранении материалов, изделий, продуктов учитывается их пожароопасные физико-химические свойства.

7.5.2. Расстояние от электросветильников до хранящихся материалов и продуктов в складских помещениях должно составлять не менее 50 см.

7.5.3. В складских помещениях товарно-материальных ценностей и инвентаря, кладовых для продуктов не разрешается храниться вещества и материалы, не имеющие отношения к деятельности дошкольного образовательного учреждения.

МБДОУ «Солнышко»	Разработано:	Кувшинов В.Н.	Издание 2021г.
Инструкция о мерах пожарной безопасности в МБДОУ «Солнышко»	Утверждено:	Томина А.И.	
ИПБ – 01.2021	Изменение	0	стр. 11 из 17

огнетушителя.

7.3.6. При работе с оборудованием на пищеблоке не допускается:

- хранить и размещать вблизи и на электрооборудовании для приготовления пищи посторонние предметы, упаковки от продуктов, деревянную кухонную утварь и пр.;
- использовать тепловое электрооборудование с неисправным датчиком реле температуры;
- оставлять включенным тепловое электрооборудование после окончания процесса приготовления;
- охлаждать водой жарочную поверхность используемого оборудования.

7.3.7. По окончании рабочего дня перед закрытием помещения пищеблока ДООУ необходимо проверить отключение электронагревательных приборов и оборудования от электрической сети.

7.4. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при использовании электрооборудования в прачечной.

7.4.1. Работникам, выполняющим работы с электрооборудованием для стирки, сушки и глажки белья, необходимо пройти инструктаж по пожарной безопасности при работе с данным оборудованием, а также изучить правила работы по инструкциям завода изготовителя.

7.4.2. Выполнение стирки выполняется в полностью исправных соответственно стиральных машинах, имеющих заземления и исправные индикаторы и регуляторы.

7.4.3. Выполнение глажения допускается утюгами с исправными терморегуляторами и световыми индикаторами включения. Утюги должны быть установлены на подставках, выполненных из огнеупорных материалов.

7.4.5. Перед работой электрооборудование для стирки, глажения необходимо проверить визуальным осмотром:

- на отсутствие внешних повреждений;
- на исправность вилки и розетки, отсутствия повреждений изоляции кабеля (шнура) электропитания;
- в среднем положении терморегулятора проверить отключение электроутюга при нагреве.

7.4.6. При эксплуатации электрооборудования для стирки, глажения запрещается:

- работать с электрооборудованием без диэлектрических ковриков на полу;
- включать, выключать, прикасаться к электрооборудованию мокрыми руками;
- проводить ремонтные работы электрооборудования;
- гладить электроутюгом с неисправным терморегулятором.

7.4.7. По окончании работы и перед закрытием помещения, проверить, отключено ли все электрооборудование от электросети.

7.5. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на складах ТМЦ, инвентаря, кладовых для продуктов.

7.5.1. При размещении и хранении материалов, изделий, продуктов учитывается их пожароопасные физико-химические свойства.

7.5.2. Расстояние от электросветильников до хранящихся материалов и продуктов в складских помещениях должно составлять не менее 50 см.

7.5.3. В складских помещениях товарно-материальных ценностей и инвентаря, кладовых для продуктов не разрешается храниться вещества и материалы, не имеющие отношения к деятельности дошкольного образовательного учреждения.

МБДОУ «Сольнышко»	Разработано:	Кувшинов В.И.	Издание 2021г.
Инструкция о мерах пожарной безопасности в МБДОУ «Сольнышко»	Утверждено:	Томина А.И.	
ИПБ – 01.2021	Изменение	0	стр. 11 из 17

7.5.4. В помещениях ТМЦ, инвентаря, кладовых для продуктов запрещено:

- хранение взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами и других пожаровзрывоопасных веществ и материалов;
- использовать бытовые электрические нагревательные приборы;
- оставлять, после завершения работы, включенными электроосвещение (кроме дежурного), электрооборудования и приборы;
- использовать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
- пользоваться электроплиткой, электрочайником и иными электрическими нагревательными приборами;
- загромождать эвакуационные пути и выходы разными материалами, упаковками с продуктами, оборудованием, мебелью, мусором и иными предметами.

7.5.5. Количество инвентаря и ТМЦ, продуктов в складских помещениях не должны превышать вместимость стеллажей и полок и должно находиться исключительно на них.

7.5.6. При использовании эвакуационных путей и выходов необходимо обеспечить соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной защите.

7.5.7. Оборудование складов ТМЦ, инвентаря, кладовых для продуктов по завершению рабочего дня необходимо обесточить.

7.6. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации компьютеров и иной оргтехники.

7.6.1. Сотрудники МБДОУ, использующие в своей работе персональный компьютер (ноутбук) и иную оргтехнику, должны быть ознакомлены с инструкцией по охране труда при работе с персональными компьютерами и иной оргтехники.

7.6.2. При работе с персональным компьютером и иной оргтехникой запрещается:

- складировать на оргтехнику (системные блоки, мониторы, принтеры и т.д.) горючие вещества и материалы (изделия из бумаги, одежду и пр.);
- эксплуатировать компьютеры в разобранном виде, со снятыми крышками;
- размещать компьютеры (ноутбуки) в закрытых местах, в которых затрудняется их вентиляция (охлаждение) предусмотренное заводом изготовителя;
- проводить разборку, прикасаться к тыльной стороне системного блока и монитора;
- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
- пользоваться розетками, электровилками другими электроустановочными изделиями с повреждениями.

7.6.3. Необходимо немедленно отключать персональный компьютер и иную оргтехнику при обнаружении неисправностей (сильный нагрев или повреждение изоляции кабелей и проводов, выделения дыма, искрение).

8. Допустимое количество единовременно находящихся в помещениях пищеблока сырья, полуфабрикатов и готовой продукции

8.1. Хранение сырья и полуфабрикатов разрешается в складских помещениях для продуктов.

8.2. Количество продуктов на складе продуктов для использования на пищеблоке ДОУ не должно превышать вместимость стеллажей, полок и располагаться только на них.

8.3. Не допускается единовременное хранение в помещениях пищеблока сырья и полуфабрикатов количестве, превышающем сменную потребность.

МБДОУ «Солнышко»	Разработано:	Кувшинов В.Н.	Издание 2021г.
Инструкция о мерах пожарной безопасности в МБДОУ «Солнышко»	Утверждено:	Томина А.И.	
ИПБ – 01.2021	Изменение	0	стр. 12 из 17

8.4. Не допускается хранить готовую продукцию в производственных помещениях пищеблока дошкольного образовательного учреждения.

9. Требования пожарной безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий

9.1. Перед началом культурно-массового мероприятия уполномоченное лицо, ответственное за пожарную безопасность МБДОУ, тщательно проверяет помещение, эвакуационные пути и выходы на соответствие их требований пожарной безопасности, а также убеждается в наличии и исправном состоянии первичных средств пожаротушения, связи и пожарной сигнализации. Все обнаруженные недостатки должны быть устранены до начала культурно-массового мероприятия.

9.2. На время проведения культурно-массовых мероприятий должно быть обеспечено дежурство сотрудников ДОУ в данном помещении.

9.3. Во время проведения культурно-массовых мероприятий с воспитанниками следует находиться воспитателям, педагогическим работникам. Эти сотрудники должны быть проинструктированы о правилах пожарной безопасности и порядке эвакуации детей в случае возникновения пожара, и обязаны обеспечить соблюдение детьми требований пожарной безопасности во время проведения культурно-массового мероприятия.

9.4. При проведении культурно-массовых мероприятий запрещается:

- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;

- превышать нормативное количество одновременно находящихся людей в залах (помещениях) и (или) количество, определенное расчетом, исходя из условий обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре;

- закрывать входные двери и двери эвакуационных выходов на ключ.

9.5. Новогодняя ёлка устанавливается на устойчивом основании и не должна загромождать эвакуационные пути и выходы из помещения. Ветки ёлки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков, а также приборов систем отопления.

9.6. На мероприятиях с массовым пребыванием детей применяются только электрические гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующие сертификаты соответствия.

9.7. При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев и повреждение изоляции проводов, искрение и др.) они немедленно обесточиваются.

9.8. При оформлении ёлки запрещается применять для украшения вату, игрушки из бумаги и горючих материалов.

9.9. Не допускается использование декораций, выполненных из горючих материалов, без огнезащитной обработки.

9.10. Обязанности и действия педагогических работников при пожаре на мероприятиях с массовым пребыванием детей, родителей и гостей:

- в случае возникновения пожара, действия педагогических работников ДОУ, в первую очередь, должны быть направлены на обеспечение безопасности детей, их эвакуации и спасения;

- исключить условия, способствующие возникновению паники. Для этого нельзя оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации;

- воспитателям (педагогам) быстро организовать воспитанников в колонну по двое или

МБДОУ «Сольнышко»	Разработано:	Кувшинов В.Н.	Издание 2021г.
Инструкция о мерах пожарной безопасности в МБДОУ «Сольнышко»	Утверждено:	Томина А.И.	
ИПБ – 01.2021	Изменение	0	стр. 13 из 17

- по одному и, выбрав наиболее безопасный путь, увести из помещения в безопасное место;
- при задымлении помещения, скажите детям пригнуться и выводите их из помещения;
 - если в помещении присутствуют родители, привлекайте их для помощи в эвакуации;
 - после того, как воспитанники эвакуированы в безопасное место, сверить детей по списку и доложить заведующему МБДОУ о том, что все дети находятся в безопасном месте.

10. Порядок осмотра и закрытия помещений ДОУ по окончании работы.

10.1. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными (не отключенными от электрической сети) электропотребители, в том числе бытовые электроприборы, за исключением помещений, в которых находится дежурный персонал, электропотребители дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также другие электроустановки и электротехнические приборы, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

10.2. Работник, последним покидающий помещение (ответственный за пожарную безопасность данного помещения), должен осуществить осмотр, в том числе:

- отключить все электрические приборы, установленные в помещении от электросети;
- проверить отсутствие бытового мусора в помещении;
- проверить наличие и сохранность первичных средств пожаротушения, а также возможность свободного подхода к ним;
- закрыть все окна и фрамуги, перекрыть воду;
- проверить и освободить (при необходимости) проходы и выходы.

10.3. В случае выявления работником каких-либо неисправностей, следует известить о случившемся ответственного за пожарную безопасность (при его отсутствии – иное должностное лицо).

10.4. Работнику, проводившему осмотр, при наличии противопожарных недочетов, закрывать помещение категорически запрещено.

11. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при проведении огневых или иных пожароопасных работ.

11.1. Курение в помещениях и на территории МБДОУ запрещено.

11.2. Все окрасочные и огневые работы в ДОУ проводятся в период отсутствия детей. Запрещается проводить огневые работы в здании ДОУ во время проведения мероприятий с массовым пребыванием людей.

11.3. При проведении окрасочных работ необходимо:

- проводить составление и разбавление всех видов лаков и красок в изолированных помещениях у наружной стены ДОУ с оконными проемами или на открытых площадках, осуществлять подачу окрасочных материалов в готовом виде централизованно, размещать лакокрасочные материалы на рабочем месте в количестве, не превышающее сменной потребности, плотно закрывать и хранить тару из-под лакокрасочных материалов на приспособленных площадках;

- открывать емкости с горючими веществами только перед использованием, а по окончании работы закрывать их и сдавать на склад, хранить тару из-под горючих веществ вне помещений в специально отведенных местах;

11.4. Пожароопасные работы (огневые, сварочные работы и т.д.) должны осуществляться

МБДОУ «Солнышко»	Разработано:	<i>Кувшинов В.И.</i>	Издание 2021г.
Инструкция о мерах пожарной безопасности в МБДОУ «Солнышко»	Утверждено:	<i>Томина А.И.</i>	
ИПБ – 01.2021	Изменение	0	стр. 14 из 17

в здании ДОУ и на территории только с разрешения заведующего МБДОУ.

11.5. Порядок проведения пожароопасных работ и меры пожарной безопасности при их проведении должны строго соответствовать требованиям «Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

11.6. При проведении огневых работ должно быть исключено воздействие открытого огня на горючие материалы, если это не предусмотрено технологией производства работ. После завершения работ должен быть обеспечен контроль места производства работ в течении не менее 4 часов, а рабочее место должно быть обеспечено огнетушителем.

11.7. При проведении огневых работ необходимо:

- перед проведением огневых работ проветрить помещение, в которых возможно скопление паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (красок, лаков);
- обеспечить место производства работ не менее чем 2 огнетушителями;
- плотно закрыть все двери, соединяющие помещения ДОУ, в которых проводятся огневые работы, с другими помещениями, открыть окна.

11.8. Место проведения огневых работ очищается от горючих веществ и материалов в радиусе очистки территории от горючих материалов, использование которых не предусмотрено технологией производства работ.

11.9. При осуществлении огневых работ строго запрещается:

- приступать к выполнению работ при неисправной аппаратуре;
- проводить огневые работы на свежеекрашенных горючими красками (лаками) конструкциях и изделиях;
- использовать рабочую одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей;
- допускать к самостоятельной работе сотрудников, не имеющих соответствующего квалификационного удостоверения;
- осуществлять огневые работы одновременно с отделкой помещений с использованием горючих красок, лаков, клеев, мастик и других материалов.

12. Обязанности и действия работников МБДОУ при пожаре и эвакуации.

12.1. В случае возникновения пожара, действия сотрудников ДОУ и привлекаемых к ликвидации пожара лиц, прежде всего, должны быть направлены на обеспечение безопасности воспитанников детского сада, их экстренную эвакуацию и спасение. При условии отсутствия угрозы жизни и здоровья людей необходимо принять меры по тушению пожара.

12.2. Каждый сотрудник ДОУ, обнаруживающий пожар, обязан оповестить всех находящихся в здании детского сада людей при помощи кнопки АПС или подав сигнал голосом, немедленно доложить о пожаре заведующему МБДОУ.

12.3. Ответственный за сообщение о возникновении пожара - вахтер, (сторожа) обязан сообщить о пожаре в пожарную охрану по телефону 101 (112), 8(39143)7-78-01 при этом указать:

- наименование - *муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида «Солнышко»;*
- адрес – *Красноярский край, Кежемский район, город Козинск, улица Михайлова, дом 12а;*
- место возникновения пожара (кратко описать, где загорание или что горит);

МБДОУ «Солнышко»	Разработано:	Кувшинов В.И.	Издание 2021г.
Инструкция о мерах пожарной безопасности в МБДОУ «Солнышко»	Утверждено:	Томина А.И.	
ИПБ – 01.2021	Изменение	0	стр. 15 из 17

- свою фамилию и имя.

12.4. Ответственное лицо за проверку включения автоматических систем противопожарной защиты - заместитель заведующего по безопасности выполняет проверку функционирования систем противопожарной защиты и системы голосового оповещения о пожаре и эвакуации, при необходимости задействует их.

12.5. Ответственные за общую организацию спасения людей - административный персонал МБДОУ «Солнышко» контролируют полное открытие всех эвакуационных выходов из здания ДОУ, корректировку направлений эвакуируемых групп, осуществляют силами звена спасателей осмотр подсобных и служебных помещений, коридоров с целью вывода потерявшихся или получивших травмы людей.

12.6. Педагогические работники, находящиеся в группах, закрывают окна и организованно, без паники, согласно соответствующим планам эвакуации из помещений, залов и кабинетов. Проверяют помещение на наличие воспитанников и после закрытия выводят детей согласно поэтажному плану эвакуации из здания ДОУ в безопасное место. Если на пути эвакуации группы огонь или сильное задымление, необходимо выбрать иной безопасный путь к ближайшему эвакуационному выходу из здания детского сада. В безопасном месте сбора следует осуществить переключку и отчитаться ответственному за общую организацию спасения людей.

12.7. Ответственный за оказание первой помощи – медицинский работник ДОУ следит за состоянием детей и персонала, в случае необходимости оказывает первую помощь до приезда скорой помощи. После эвакуации детей вместе с педагогическими работниками находиться в местах сбора и следит за их самочувствием.

12.8. Ответственный за организацию эвакуации и защиты материальных ценностей - заместитель заведующего по АХР вместе с документоведом одновременно с тушением пожара осуществляет вынос наиболее ценных документов из кабинета заведующего.

12.9. Ответственный за прекращение всех работ в здании – шеф-повар отключает все электрооборудование пищеблока, вытяжную вентиляцию, закрывает окна, помещения и выводит персонал пищеблока из здания.

12.10. Ответственный за общее руководство по тушению пожара – заведующий МБДОУ дает указание на отключение системы вентиляции и электроэнергии (при необходимости). Осуществляет общее руководство эвакуации людей из здания и ликвидации пожара до прибытия пожарных подразделений. Принимает меры по спасению людей.

12.11. Ответственный за встречу подразделений пожарной охраной - грузчик осуществляет встречу и направление пожарных машин по кратчайшему пути для подъезда к очагу пожара.

13. Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения.

13.1 Заведующий МБДОУ организует своевременный ремонт и техническое обслуживание средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние и постоянную готовность к использованию указанных средств.

13.2. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения в ДОУ должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый заведующим МБДОУ.

МБДОУ «Солнышко»	Разработано:	<i>Кувшинов В.Н.</i>	Издание 2021г.
Инструкция о мерах пожарной безопасности в МБДОУ «Солнышко»	Утверждено:	<i>Томина А.И.</i>	
ИПБ – 01.2021	Изменение	0	стр. 16 из 17

13.3. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

13.4. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств пожарной безопасности и пожаротушения в ДООУ привлекаются организации или индивидуальные предприниматели имеющие специальные разрешения.

13.5. В здании МБДООУ на каждом этаже размещаются огнетушители. Огнетушители располагаются на видных местах на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалах. Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей.

13.6. Каждый огнетушитель должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус огнетушителя, дату зарядки (перезарядки), а запускающее или запорно-пусковое устройство должно быть опломбировано.

13.7. Учет наличия, периодичность осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

13.8. Порядок применения порошковых огнетушителей:

- поднести огнетушитель к очагу пожара (возгорания);
- сорвать пломбу;
- выдернуть чеку за кольцо;
- путем нажатия рычага огнетушитель приводится в действие, при этом следует струю огнетушащего вещества направить на очаг возгорания.

13.9. Порядок применения углекислотных огнетушителей:

- выдернуть чеку, направить растроб на очаг пожара (возгорания);
- открыть запорно-пусковое устройство (нажав на рычаг)
- рычаг позволяет прекращать подачу углекислоты.

13.10. Использование первичных средств пожаротушения в ДООУ для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, запрещается.

3.11. Пожарные краны, на дверях указывается буквенный индекс ПК, порядковый номер пожарного крана.

13.12. Пожарные рукава должны быть присоединены к пожарным кранам и пожарным стволам и размещаться в встроенных или приставных пожарных шкафах, имеющих элементы их фиксации в закрытом помещении.

13.13. Пожарные рукава должны быть сухими, хорошо скатанными. Перекатка пожарных рукавов проводится не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

13.14. Для приведения пожарного крана необходимо:

- сорвать пломбу шкафа, достать ключ из места хранения на дверце шкафа, открыть дверцу, извлечь и растянуть (размотать) пожарный рукав в сторону горящего объекта, зоны;
- краном открыть воду и приступить к ликвидации возгорания;
- в случае использования пожарного крана рекомендуется действовать вдвоем (один человек осуществляет пуск воды, второй направляет струю воды в зону возгорания);
- запрещено применять пожарные краны с пуском воды для тушения электроустановок или электрических приборов.

Заместитель заведующего по безопасности



Кувшинов В.Н.

МБДООУ «Сольнышко»	Разработано:	Кувшинов В.Н.	Издание 2021г.
Инструкция о мерах пожарной безопасности в МБДООУ «Сольнышко»	Утверждено:	Томина А.И.	
ИПБ – 01.2021	Изменение	0	стр. 17 из 17